
# Блок для закрытой установки в потолке с высоким ВСД Кондиционирование воздуха Технические данные

# FXMQ-A



FXMQ200AXVMB
FXMQ250AXVMB

EEDRU22

# СОДЕРЖАНИЕ

# FXMQ-A


| | | |
|---|---|---|
| 1 | Характеристики | 4 |
| | FXMQ-A | 4 |
| 2 | Технические характеристики | 5 |
| 3 | Установки защитного устройства | 8 |
| 4 | Опции | 9 |
| 5 | Таблицы производительности | 10 |
| | Таблицы холодопроизводительности | 10 |
| 6 | Размерные чертежи | 11 |
| 7 | Центр тяжести | 12 |
| 8 | Схемы трубопроводов | 13 |
| 9 | Монтажные схемы | 14 |
| | Монтажные схемы - Одна фаза | 14 |
| 10 | Данные об уровне шума | 15 |
| | Спектр звуковой мощности | 15 |
| | Спектр звукового давления | 16 |
| 11 | Характеристики вентилятора | 17 |


# 1 Характеристики

## 1 - 1 FXMQ-A

Идеально подходит для больших помещений с ВСД до 250 Па



- Оптимизированная для работы с хладагентом R410A конструкция
- Высокое внешнее статическое давление до 250 Па дает возможность применять обширные воздуховоды и разнообразные решетки
- Возможность изменять внешнее статическое давление блока при помощи проводного пульта дистанционного управления позволяет оптимизировать расход воздуха
- Компоненты системы скрыты за стеной: видны только воздухозаборные и воздухораспределительные решетки
- Блок высокой мощности: до 31,5 кВт в режиме отопления



Режим работы во время Вашего отсутствия

Только вентилятор

Автоматическое переключение режимов охлаждения-нагрева

Ступенчатое регулирование скорости вентилятора (3 ступени + автоматич.)

Режим снижения влажности

Воздушный фильтр (фильтр предварительной очистки)

Недельный таймер (Дополнит.)

Пульт дистанционного управления (Дополнит.)

Проводной пульт дистанционного управления (Дополнит.)

Централизованное управление (Дополнит.)

Автоматический перезапуск

Самодиагностика

Комплект дренажного насоса (Дополнит.)

# 2 Технические характеристики

## 2 - 1 Технические характеристики

| Технические параметры | | | | FXMQ200A | FXMQ250A |
|---|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность | Явная производительность | При высокой скорости вентилятора | kW | 17,0 | 21,1 |
| | Ном. | | kW | 22,4 | 28,0 |
| | Явная производительность | При средней скорости вентилятора | kW | 14,4 | 18,1 |
| Теплопроизводительность | Ном. | | kW | 25,0 | 31,5 |
| Холодопроизводительность | Явная производительность | При низкой скорости вентилятора | kW | 12,9 | 15,8 |
| | Скрытая производительность | При высокой скорости вентилятора | kW | 5,4 | 6,9 |
| | | При средней скорости вентилятора | kW | 4,6 | 5,9 |
| | | При низкой скорости вентилятора | kW | 4,1 | 5,2 |
| | Общая производительность | При высокой скорости вентилятора | kW | 22,4 | 28,0 |
| | | При средней скорости вентилятора | kW | 19 | 24 |
| | | При низкой скорости вентилятора | kW | 17 | 21 |
| Теплопроизводительность | Общая производительность | При высокой скорости вентилятора | kW | 25,0 | 31,5 |
| | | При средней скорости вентилятора | kW | 20,5 | 27,0 |
| | | При низкой скорости вентилятора | kW | 18 | 22 |
| Потребляемая мощность - 50 Гц | Охлаждение | При высокой скорости вентилятора | kW | 0,54 | 0,65 |
| | | При средней скорости вентилятора | kW | 0,258 | 0,430 |
| | | При низкой скорости вентилятора | kW | 0,167 | 0,246 |
| | Нагрев | При высокой скорости вентилятора | kW | 0,54 | 0,65 |
| | | При средней скорости вентилятора | kW | 0,258 | 0,430 |
| | | При низкой скорости вентилятора | kW | 0,167 | 0,246 |
| Входная мощность - 60 Гц | Охлаждение | При высокой скорости вентилятора | kW | 0,54 | 0,65 |
| | Нагрев | При высокой скорости вентилятора | kW | 0,54 | 0,65 |
| Размеры | Блок | Высота | mm | 470 | |
| | | Ширина | mm | 1.490 | |
| | | Глубина | mm | 1.100 | |
| | Упакованный блок | Высота | mm | 1.319 | |
| | | Ширина | mm | 1.724 | |
| | | Глубина | mm | 511 | |
| Масса | Блок | | kg | 105 | 115 |
| | Упакованный блок | | kg | 124 | 135 |
| Корпус | Цвет | | | Не окрашен | |
| | Материал | | | Плита из оцинкованной стали | |
| Теплообменник | Внутр. длина | | mm | 1.260 | |
| | Наружная длина | | mm | 1.260 | |
| | Ряды | Кол-во | | 2 | 3 |
| | Шаг ребер | | mm | 1,4 | |
| Теплообменник | Проходы | Кол-во | | 16 | |
| | Фронтальная поверхность | | $m^2$ | 0,85 | |
| | Секции | Кол-во | | 32 | |
| | Отверстие пустой трубной решетки | Кол-во | | 0 | |
| | Трубчатый | | | ø7 Hi-XU | |
| | Ребро | Тип | | Решетчатое оребрение "Raise Lance" | |

# 2 Технические характеристики

## 2 - 1 Технические характеристики



| Технические параметры | | | | | FXMQ200A | FXMQ250A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вентилятор | Тип | | | | Вентилятор Sirocco | |
| | Кол-во | | | | 2 | |
| | Расход воздуха - 50Гц | Охлаждение | При высокой скорости вентилятора | $m^3$/min | 62 | 74 |
| | | | При средней скорости вентилятора | $m^3$/min | 48 | 64 |
| | | | При низкой скорости вентилятора | $m^3$/min | 41 | 52 |
| | | Нагрев | При высокой скорости вентилятора | $m^3$/min | 62 | 74 |
| | | | При средней скорости вентилятора | $m^3$/min | 48 | 64 |
| | | | При низкой скорости вентилятора | $m^3$/min | 41 | 52 |
| | Расход воздуха - 60Гц | Охлаждение | При высокой скорости вентилятора | cfm | 2.190 | 2.613 |
| | | | При средней скорости вентилятора | cfm | 1.695 | 2.260 |
| | | | При низкой скорости вентилятора | cfm | 1.448 | 1.836 |
| | | Нагрев | При высокой скорости вентилятора | cfm | 2.190 | 2.613 |
| | | | При средней скорости вентилятора | cfm | 1.695 | 2.260 |
| | | | При низкой скорости вентилятора | cfm | 1.448 | 1.836 |
| | Внешнее статическое давление — 50 Гц | Заводская установка | | Pa | 150 | |
| | | Выс. | | Pa | 250 | |
| | | Низк. | | Pa | 50 | |
| | Внешнее статическое давление — 60 Гц | Заводская установка | | Pa | 150 | |
| | | Выс. | | Pa | 250 | |
| | | Низк. | | Pa | 50 | |
| Двигатель вентилятора | Привод | | | | Прямая передача | |
| Уровень звуковой мощности | Охлаждение | При высокой скорости вентилятора | | dBA | 75,0 | 76,0 |
| | | При средней скорости вентилятора | | dBA | 74,0 | 75,0 |
| | | При низкой скорости вентилятора | | dBA | 72,0 | 73,0 |
| | Нагрев | При высокой скорости вентилятора | | dBA | 75,0 | 76,0 |
| | | При средней скорости вентилятора | | dBA | 74,0 | 75,0 |
| | | При низкой скорости вентилятора | | dBA | 72,0 | 73,0 |
| Уровень звукового давления | Охлаждение | При высокой скорости вентилятора | | dBA | 48,0 | |
| | | При средней скорости вентилятора | | dBA | 46,5 | |
| | | При низкой скорости вентилятора | | dBA | 45,0 | |
| | Нагрев | При высокой скорости вентилятора | | dBA | 48,0 | |

# 2 Технические характеристики

## 2 - 1 Технические характеристики

| Технические параметры | | | | FXMQ200A | FXMQ250A |
|---|---|---|---|---|---|
| Уровень звукового давления | Нагрев | При средней скорости вентилятора | dBA | 46,5 | |
| | | При низкой скорости вентилятора | dBA | 45,0 | |
| Двигатель вентилятора | Кол-во | | | 1 | |
| | Model | | | DMUD8C4DK | ERC8804ADS |
| | Скорость | Ступени | | 3 | |
| | Выход | Макс. | W | 648 | 750 |
| Хладагент | Тип | | | R-410A | |
| | ПГП | | | 2.087,5 | |
| | Управление | | | Электронный расширительный клапан | |
| Подсоединение труб | Жидкость | Тип | | Раструб | |
| | | НД | mm | 9,5 | |
| | Газ | Тип | | Фланец | |
| | | НД | mm | 19,1 | 22,2 |
| | Дренаж | | | BSP1 | |
| | Теплоизоляция | | | Пенополиэтилен | |
| Защитные устройства | Компонент | 01 | | Плавкий предохранитель платы | |
| | | 02 | | Защита от максимального тока двигателя вентилятора | |
| Системы управления | Infrared remote control | | | BRC4C65 | |
| | Проводной пульт дистанционного управления | | | BRC1E53A / BRC1E53B / BRC1E53C / BRC1D52 | |
| | Упрощенный проводной пульт ДУ для гостиниц | | | BRC2E52C (с рекуперацией теплоты) / BRC3E52C (тепловой насос) | |

Стандартные принадлежности: Руководство по установке и эксплуатации;Количество: 1;

Стандартные принадлежности: Материал кабельного зажима;Количество: 1;

Стандартные принадлежности: Пружинная шайба;Количество: 2;

Стандартные принадлежности: Винт с шестигранной головкой;Количество: 2;

Стандартные принадлежности: Простая шайба;Количество: 8;

Стандартные принадлежности: Винт с шестигранной головкой с шайбой;Количество: 49;

Стандартные принадлежности: Соединительная труба для газа;Количество: 1;

Стандартные принадлежности: Общие меры предосторожности;Количество: 1;

| Электрические параметры | | | FXMQ200A | FXMQ250A |
|---|---|---|---|---|
| Электропитание | Наименование | | VM | |
| | Фаза | | 1~ | |
| | Частота | Hz | 50/60 | |
| | Напряжение | V | 220-240/220-230 | |
| Ток - 50 Гц | Мин. ток цепи (MCA) | A | 4,3 | 5,2 |
| | Макс. ток предохранителя (MFA) | A | 6 | |
| | Ток полной нагрузки Итого (FLA) | A | 3,9 | 4,7 |
| Ток - 60 Гц | Мин. ток цепи (MCA) | A | 4,3 | 5,2 |
| | Макс. ток предохранителя (MFA) | A | 6 | |
| | Ток полной нагрузки Итого (FLA) | A | 3,9 | 4,7 |

# 3 Установки защитного устройства

## 3 - 1 Установки защитного устройства

**FXMQ-A**



| Защитные устройства | FXMQ200AXVMB | FXMQ250AXVMB |
|---|---|---|
| Плавкий предохранитель печатной платы | 250V, 3.15A | 250V, 3.15A |
| Предохранитель печатной платы (привод вентилятора) | 250V, 20A | 250V, 20A |

**4D144226**

# 4 Опции

## 4 - 1 Опции

**FXMQ-A**



| Дополнительный комплект | Наименование продукта | Доступность<br>FXMQ200AXVMB<br>FXMQ250AXVMB |
|---|---|---|
| Беспроводный пульт дистанционного управления | BRC4C65 | ✓ |
| | BRC4C66 | ✓ |
| Проводной пульт ДУ | BRC1D528 | ✓ |
| | BRC1E53A7/B7/C7 ①②③ | ✓ |
| | BRC1H52W/S/K | ✓ |
| | BRC1H82W/S/K | ✓ |
| Упрощенный пульт ДУ (с кнопкой выбора режима работы) | BRC2E52C7 | ✓ |
| Упрощенный пульт ДУ (без кнопки выбора режима работы) | BRC3E52C7 | ✓ |
| Intelligent Tablet Controller | DCC601A51 | ✓ |
| Интеллектуальный сенсорный пульт | DCS601C51 | ✓ |
| Центральный пульт ДУ | DCS302C51 | ✓ |
| | DCS302CA61 | ✓ |
| Унифицированный пульт ВКЛ/ВЫКЛ | DCS301B51 | ✓ |
| | DCS301BA61 | ✓ |
| Intelligent Touch Manager | DCM601A51 | ✓ |
| Адаптер с соединениями для 4 выходных сигналов | EKRP1C14 | ✓ |
| Адаптер для подключения карточки-ключа и/или оконного контакта | BRP7A51 ④ | ✓ |
| Распределительный шкаф с зажимом заземления (2колодок) | KJB212AA | ✓ |
| Распределительный шкаф с зажимом заземления (3колодок) | KJB311AA | ✓ |
| Жгут проводов для беспроводного внешнего датчика температуры | EKEWTSC-1 ⑤ | ✓ |
| Адаптер проводки | KRP1C65 | ✓ |
| Проводной адаптер для дополнительного электрооборудования | KRP2A51 | ✓ |
| | KRP4A51 | ✓ |
| Проводной внешний датчик температуры | KRCS01-8B | ✓ |
| Внешний адаптер для наружного агрегата (монтаж на внутреннем агрегате) | DTA104A61 | ✓ |
| Комплект дренажного насоса | BDU510B250VM | ✓ |
| Высокоэффективный фильтр: 65% | BAFM503A250 | ✓ |
| Высокоэффективный фильтр: 90% | BAFH504A250 | ✓ |
| Камера фильтра | BDD500B250 | ✓ |
| Сменный фильтр с долгим сроком службы | BAFL502A250 | ✓ |
| Предварительный фильтр | BAFL501A250 | ✓ |
| Адаптер для нескольких агрегатов | DTA114A61 | ✓ |

Примечания

① Поддерживаются следующие языки: английский, немецкий, французский, итальянский, испанский, португальский и нидерландский.

② Поддерживаются следующие языки: английский, чешский, хорватский, венгерский, словенский, румынский и болгарский.

③ Поддерживаются следующие языки: английский, русский, греческий, турецкий, польский, албанский и словацкий.

④ Возможно только в сочетании с пультом ДУ BRC4C* / BRC1D* / BRC1E* / BRC1H*.

⑤ EKEWTSC1-1 — это жгут проводов для подключения опции K.RSS.
K.RSS — это неофициальная опция. Продажи данной опции производятся под ответственность структурных подразделений компании.

**4D144234**

# 5 Таблицы производительности

## 5 - 1 Таблицы холодопроизводительности

**FXMQ-A**



**Охлаждение**

| Размер агрегата | Скорость вентилятора | Температура воздуха в помещении | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 14,0 [°C WB] | | 16,0 [°C WB] | | 18,0 [°C WB] | | 19,0 [°C WB] | | 20,0 [°C WB] | | 22,0 [°C WB] | | 24,0 [°C WB] | |
| | | 20,0 [°C DB] | | 23,0 [°C DB] | | 26,0 [°C DB] | | 27,0 [°C DB] | | 28,0 [°C DB] | | 30,0 [°C DB] | | 32,0 [°C DB] | |
| | | TC | SHC | TC | SHC | TC | SHC | TC | SHC | TC | SHC | TC | SHC | TC | SHC |
| 200 | H | 12,4 | 11,2 | 16,4 | 13,8 | 20,4 | 16,2 | 22,4 | 16,9 | 24,4 | 17,5 | 28,8 | 18,9 | 33,5 | 20,2 |
| | M | Поправочный коэффициент 0.85 x H | | | | | | | | | | | | | |
| | L | Поправочный коэффициент 0.76 × H | | | | | | | | | | | | | |
| 250 | H | 16,2 | 14,3 | 20,8 | 17,3 | 25,6 | 20,1 | 28,0 | 20,9 | 30,5 | 21,7 | 35,8 | 23,1 | 41,4 | 24,1 |
| | M | Поправочный коэффициент 0.86 × H | | | | | | | | | | | | | |
| | L | Поправочный коэффициент 0.75 × H | | | | | | | | | | | | | |

Примечания

1) TC: Общая мощность [кВт]
SHC: Производительность по явному теплу [кВт]
H: Высокая
M: Средний
L: Низкая

2) Температура снаружи 35°C DB

**Нагрев**

| Размер агрегата | Скорость вентилятора | Температура воздуха в помещении | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 16,0 [°C DB] | 18,0 [°C DB] | 20,0 [°C DB] | 21,0 [°C DB] | 22,0 [°C DB] | 24,0 [°C DB] |
| | | TC | TC | TC | TC | TC | TC |
| 200 | H | 28,9 | 26,9 | 25,0 | 24,0 | 23,1 | 21,2 |
| | M | Поправочный коэффициент 0.82 × H | | | | | |
| | L | Поправочный коэффициент 0.72 × H | | | | | |
| 250 | H | 36,4 | 33,9 | 31,5 | 30,3 | 29,1 | 26,7 |
| | M | Поправочный коэффициент 0.86 × H | | | | | |
| | L | Поправочный коэффициент 0.70 × H | | | | | |

Примечания

1) TC: Общая мощность [кВт]
H: Высокая
M: Средний
L: Низкая

2) Температура снаружи 7°C DB / 6°C WB


**4D144233**

# 6 Размерные чертежи

## 6 - 1 Размерные чертежи



### FXMQ200A




Вид A


**ПРИМЕЧАНИЯ**

1. При установке опций см. соответствующую документацию.
2. Паспортная табличка блока расположена на крышке блока управления.

| Поз. | Наименование | Описание |
|---|---|---|
| 1 | Соединение трубы для жидкости | ø9,5 соединение раструбом |
| 2 | Соединение трубы для газа | ø19,1 паянное соединение |
| 3 | Блок электрических компонентов | / |
| 4 | Разъем для подключения электропитания | / |
| 5 | Разъем для подключения сигнальных кабелей | / |
| 6 | Металлический крючок | M10 |
| 7 | Сторона выпуска воздуха | / |
| 8 | Сторона всасывания воздуха | / |
| 9 | Дополнительная труба | Стандартная принадлежность |
| 10 | Паспортная табличка | / |
| 11 | Дренажный вывод | 1" BSP (внутренняя резьба) |
| | | Наружный диаметр: ø33,3 |
| | | Внутренний диаметр: ø30,3 |
| 12 | Камера фильтра | / |

3D143508

### FXMQ250A




Вид A

**ПРИМЕЧАНИЯ**

1. При установке опций см. соответствующую документацию.
2. Паспортная табличка блока расположена на крышке блока управления.

| Поз. | Наименование | Описание |
|---|---|---|
| 1 | Соединение трубы для жидкости | ø9,5 соединение раструбом |
| 2 | Соединение трубы для газа | ø22,2 паянное соединение |
| 3 | Блок электрических компонентов | / |
| 4 | Разъем для подключения электропитания | / |
| 5 | Разъем для подключения сигнальных кабелей | / |
| 6 | Металлический крючок | M10 |
| 7 | Сторона выпуска воздуха | / |
| 8 | Сторона всасывания воздуха | / |
| 9 | Дополнительная труба | Стандартная принадлежность |
| 10 | Паспортная табличка | / |
| 11 | Дренажный вывод | 1" BSP (внутренняя резьба) |
| | | Наружный диаметр: ø33,3 |
| | | Внутренний диаметр: ø30,3 |
| 12 | Камера фильтра | / |


3D143509

# 7 Центр тяжести

## 7 - 1 Центр тяжести

**FXMQ-A**







| Модель | AA | AB | AC |
|---|---|---|---|
| FXMQ200AXVMB | 680 | 235 | 500 |
| FXMQ250AXVMB | 700 | 255 | 510 |

**3D144219**

# 8 Схемы трубопроводов

## 8 - 1 Схемы трубопроводов

**FXMQ-A**





| Модель | AA |
|---|---|
| FXMQ200AXVMB | ø19,1 мм |
| FXMQ250AXVMB | ø22,2 мм |

# 9 Монтажные схемы

## 9 - 1 Монтажные схемы - Одна фаза

**FXMQ-A**

**Электрическая схема**







Блок управления

| Внутренний блок | |
|---|---|
| A1P | Печатная плата (главная) |
| A2P | Печатная плата (вентилятор) |
| C1 | Конденсатор |
| C105 | Конденсатор |
| F1U | Предохранитель (T, 3,15 A, 250 В) |
| F3U | Предохранитель (T, 6,3 A, 250 В) |
| HAP | Индикатор |
| K1R | Магнитное реле |
| L1R | Реактор |
| M1F | Мотор (внутренний вентилятор) |
| NE | Заземление с защитой от помех |
| Q1R | Устройство защитного отключения |
| Q1C | Автоматический выключатель |
| R2 | Резистор (датчик тока) |
| R1T | Термистор (воздух) |
| R2T | Термистор (жидкость) |
| R3T | Термистор (теплообменник) |
| R4T | Термистор NTC (ограничение тока) |
| V1R | Диодный мост |
| V2R | Модуль питания |
| PS | Импульсный источник питания |
| X1M | Колодка зажимов (электропитание) |
| X2M | Колодка зажимов (управление) |
| X1A - X801A | Соединитель |
| Y1E | Электронный расширительный клапан |
| Z1F | Шумовой фильтр |
| Z1C | Шумовой фильтр (ферритовый стержень) |
| **Проводной пульт дистанционного управления** | |
| R1T | Термистор (воздух) |

**ПРИМЕЧАНИЯ**

1. : Клеммная колодка
   : Соединитель
   : Подключение на месте
   : Короткозамыкающий соединитель
2. X33A, X35A, X38A, X801A, X15A, X25A подключаются только при использовании дополнительных принадлежностей (опций), см. электрическую схему подключения соответствующей опции.
3. X15A, X25A подключают при использовании комплекта дренажного насоса. Перед установкой комплекта дренажного насоса удалите короткозамыкающий соединитель, подключенный к X15A.

**ЦВЕТА ПРОВОДОВ**

| | |
|---|---|
| BLK | : Черный |
| BLU | : Синий |
| YLW | : Желтый |
| BRN | : Коричневый |
| ORG | : Оранжевый |
| RED | : Красный |
| WHT | : Белый |
| GRN | : Зеленый |
| PNK | : Розовый |
| GRY | : Серый |

**3D143391**


# 10 Данные об уровне шума

## 10 - 1 Спектр звуковой мощности




**FXMQ200A**

Охлаждение




Нагрев




Скорость вентилятора: Высокая

Скорость вентилятора: средняя

Скорость вентилятора: Низкая


Примечания

1. dBA= уровень звуковой мощности по шкале A (шкала A по стандарту IEC).
2. Эталонная акустическая мощность при 0 дБ = 10E-6мкВт
3. Измерения согласно стандарту ISO 3744


**4D140664**

**FXMQ250A**

Охлаждение




Нагрев




Скорость вентилятора: Высокая

Скорость вентилятора: средняя

Скорость вентилятора: Низкая

Примечания

1. dBA= уровень звуковой мощности по шкале A (шкала A по стандарту IEC).
2. Эталонная акустическая мощность при 0 дБ = 10E-6мкВт
3. Измерения согласно стандарту ISO 3744

**4D140666**


# 10 Данные об уровне шума

## 10 - 2 Спектр звукового давления




### FXMQ200A

Режим охлаждения




Режим нагрева





Обозначение

dBA= уровень звукового давления по шкале A (шкала A по стандарту IEC).

A Накипь
B Скорость вентилятора: Высокая
C Скорость вентилятора: средняя
D Скорость вентилятора: Низкая

Местоположение микрофона




Охлаждение Общее значение, дБ

| A | B | C | D |
|---|---|---|---|
| dBa | 48,0 | 46,5 | 45,0 |

Нагрев Общее значение, дБ

| A | B | C | D |
|---|---|---|---|
| dBa | 48,0 | 46,5 | 45,0 |


Примечания

1) Рабочие условия: электропитание 220-240 В / 220 В 50/60 Гц; стандарт JIS
2) Фоновый шум уже учтен.
3) Шум во время работы изменяется в зависимости от условий эксплуатации и условий окружающей среды.
4) Метод измерения шума в процессе работы соответствует JISC9612.
5) Место измерения: безэховая камера


**4D140667**

### FXMQ250A

Режим охлаждения




Режим нагрева





Обозначение

dBA= уровень звукового давления по шкале A (шкала A по стандарту IEC).

A Накипь
B Скорость вентилятора: Высокая
C Скорость вентилятора: средняя
D Скорость вентилятора: Низкая

Местоположение микрофона




Охлаждение Общее значение

| A | B | C | D |
|---|---|---|---|
| dBa | 48,0 | 46,5 | 45,0 |

Нагрев Общее значение

| A | B | C | D |
|---|---|---|---|
| dBa | 48,0 | 46,5 | 45,0 |

Примечания

1) Рабочие условия: электропитание 220-240 В / 220 В 50/60 Гц; стандарт JIS
2) Фоновый шум уже учтен.
3) Шум во время работы изменяется в зависимости от условий эксплуатации и условий окружающей среды.
4) Метод измерения шума в процессе работы соответствует JISC9612.
5) Место измерения: безэховая камера


**4D140668**

# 11 Характеристики вентилятора

## 11 - 1 Характеристики вентилятора



**FXMQ200A**




Скорость воздушного потока [м³/мин]

| Отметка | | ESP [Па] |
|---|---|---|
| ① | Максимум | 250 |
| ② | Стандарт | 150 |
| ③ | Минимум | 50 |

Примечания


1. Характеристики вентилятора показаны для режима "только вентилятор".
2. ESP: Внешнее статическое давление

**4D140823**

**FXMQ200A**

Местная настройка с помощью пульта дистанционного управления

Диапазон расхода воздуха (H)




Скорость воздушного потока [м³/мин]

**4D140823**


# 11 Характеристики вентилятора

## 11 - 1 Характеристики вентилятора



**FXMQ200A**


Автоматическая регулировка воздушного потока




① Верхний предел внешнего статического давления при автоматической регулировке воздушного потока
② Нижний предел внешнего статического давления при автоматической регулировке воздушного потока

**4D140823**

**FXMQ250A**




| Отметка | | ESP [Па] |
|---|---|---|
| ① | Максимум | 250 |
| ② | Стандарт | 150 |
| ③ | Минимум | 50 |

Примечания

1. Характеристики вентилятора показаны для режима "только вентилятор".
2. ESP: Внешнее статическое давление

**4D140824**


# 11 Характеристики вентилятора

## 11 - 1 Характеристики вентилятора

**FXMQ250A**

Местная настройка с помощью пульта дистанционного управления


Диапазон расхода воздуха (H)




**4D140824**

**FXMQ250A**

Автоматическая регулировка воздушного потока




① Верхний предел внешнего статического давления при автоматической регулировке воздушного потока
② Нижний предел внешнего статического давления при автоматической регулировке воздушного потока

**4D140824**

**Daikin Europe N.V.** Naamloze Vennootschap · Zandvoordestraat 300 · 8400 Oostende · Belgium · www.daikin.eu · BE 0412 120 336 · RPR Oostende (Responsible Editor)

EEDRU22 11/2022

Настоящий буклет составлен только для справочных целей и не является предложением, обязательным для выполнения компанией Daikin Europe N.V. Его содержание составлено компанией Daikin Europe N.V. на основании сведений, которыми она располагает. Компания не дает прямую или связанную гарантию относительно полноты, точности, надежности или соответствия конкретной цели ее содержания, а также продуктов и услуг, представленных в нем. Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Компания Daikin Europe N.V. отказывается от какой-либо ответственности за прямые или косвенные убытки, понимаемые в самом широком смысле, вытекающие из прямого или косвенного использования и/или трактовки данного буклета. На все содержание распространяется авторское право Daikin Europe N.V.